



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.2.383301 - Fax +39.2.3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI TIPO **CERTIFICAT DU TYPE**

Registrazione n.°21092/07
Enregistrement n°

visti il rapporto di Prova CSI n. DC06/385F07 del 19/07/2007
en référence au rapport d'essai CSI n. DC06/385F07 du 19/07/2007

si certifica che
On certifie que

La porta blindata ad 1 anta modello PROTECTION 30

Fabbricato da:
Fabriqué par

TORTEROLO & RE S.p.A.
Via Cornareto, 180 – 17017 Cosseria (SV)

Sottoposta a verifica secondo la norma
Sont conformes à

UNI EN 14351-1 :2006

ottiene un valore di trasmittanza termica (U_d) pari a: 1,46 W/m² K
(calcolato secondo la UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2)

Data / Date
21/09/2007

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

GRUPPO
IMQ